

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	<i>Analyse</i>	<b>811749</b>	<b>811710</b>	<b>339643</b>	<b>357958</b>	<b>566255</b>	<b>796976</b>
	<i>Probenahme</i>	08.03.2016 10:10	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Färbung (vor Ort)		farblos	farblos	farblos		farblos	farblos
Geruch (vor Ort)		ohne	ohne	ohne		ohne	ohne
Geschmack organoleptisch (vor Ort)			ohne			ohne	ohne
Trübung (vor Ort)		klar	klar	klar		klar	klar
Temperatur bei Titration KB 8,2	°C						9,9
Temperatur bei Titration KS 4,3	°C						21,2
Temperatur (Labor)	°C		10,0	13,6		12,0	9,9
Wassertemperatur (vor Ort)	°C	6,2	6,9	7,2		5,8	7,6
Leitfähigkeit bei 20°C (Labor)	µS/cm		404	431		422	449
Leitfähigkeit bei 25°C (Labor)	µS/cm		450	480		471	501
Leitfähigkeit bei 25°C (vor Ort)	µS/cm	443	448				
pH-Wert (vor Ort)		7,65	7,61				
pH-Wert (Labor)			7,58	7,65		7,77	7,73
SAK 436 nm (Färbung, quant.)	m-1		0,2	<0,1		<0,1	<0,1
Trübung (Labor)	NTU		0,06	0,31		0,27	0,20
Calcium (Ca)	mg/l		68,5	68,1		63,8	66,2
Magnesium (Mg)	mg/l		22,2	20,8		21,9	22,1
Natrium (Na)	mg/l		4,7	4,2		4,7	4,8
Kalium (K)	mg/l		1,1	1,0		1,0	0,9
Ammonium (NH4)	mg/l		<0,01	<0,01		<0,01	<0,01
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l		4,50	4,38		4,32	4,33
Chlorid (Cl)	mg/l		8,5	12,0		12,7	17,3
Bromat (BrO3)	mg/l		<0,002 (NWG)	<0,002 (NWG)		<0,002 (NWG)	<0,002 (NWG)
Sulfat (SO4)	mg/l		22,0	26,1		28,5	33,9
Orthophosphat (o-PO4)	mg/l						<0,05
Cyanide, gesamt	mg/l		<0,005	<0,005		<0,005	<0,005
Fluorid (F)	mg/l		0,20	0,24		0,23	0,23
Nitrat (NO3)	mg/l		<1,0	<1,0		<1,0	<1,0

Ust./MAT-ID-Nr:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Seb. Meier  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg  
AG Landstrut, HRB 7131

Seite 1 von 8

**Dr. Blassy - Dr. Busse**

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg  
Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de



**AGROLAB** GROUP

Your labs. Your service.

# Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	<i>Analysennr.</i>	<b>811749</b>	<b>811710</b>	<b>339643</b>	<b>357958</b>	<b>566255</b>	<b>796976</b>
	<i>Probenahme</i>	08.03.2016 10:10	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Nitrit (NO <sub>2</sub> )	mg/l		<0,02	<0,02		<0,02	<0,02
Nitrat/50 + Nitrit/3	mg/l		0,0	0,0		0,0	0,0
TOC	mg/l		<0,5	<0,5		0,6	0,6
Mangan (Mn)	mg/l		<0,005	0,007		0,006	<0,005
Antimon (Sb)	mg/l		<0,0005	<0,0005		<0,0005	<0,0005
Arsen (As)	mg/l		0,001	0,001		0,001	0,001
Blei (Pb)	mg/l	<0,001	<0,001	<0,001		<0,001	<0,001
Bor (B)	mg/l		<0,02	<0,02		<0,02	<0,02
Cadmium (Cd)	mg/l		<0,0003	<0,0003		<0,0003	<0,0003
Chrom (Cr)	mg/l		<0,005	<0,005		<0,005	<0,00050
Eisen (Fe)	mg/l		0,016	0,025		0,024	0,019
Kupfer (Cu)	mg/l	<0,005	<0,005	<0,005		<0,005	<0,005
Nickel (Ni)	mg/l	<0,002	<0,002	<0,002		<0,002	<0,002
Quecksilber (Hg)	mg/l		<0,0002	<0,0002		<0,0002	<0,00010
Aluminium (Al)	mg/l		<0,02	<0,02		<0,02	<0,02
Selen (Se)	mg/l		<0,0005	<0,0005		<0,0005	<0,0005
Uran (U-238)	mg/l		0,0022	0,0027		0,0025	0,0032
Basekapazität bis pH 8,2	mmol/l		0,24	0,24		0,15	0,15
Sauerstoff (O <sub>2</sub> ) gelöst	mg/l		8,6	10,1		11,1	11,2
Trichlormethan	mg/l		<0,0001	<0,0001		<0,0001	<0,0001
Bromdichlormethan	mg/l		<0,0002	<0,0002		<0,0002	<0,0002
Dibromchlormethan	mg/l		<0,0002	<0,0002		<0,0002	<0,0002
Tribrommethan	mg/l		<0,0003	<0,0003		<0,0003	<0,0003
<b>Summe THM (Einzelstoffe)</b>	mg/l		0,0	0,0		0,0	0
Trichlorethen	mg/l		<0,0001	<0,0001		<0,0001	<0,0001
Tetrachlorethen	mg/l		<0,0001	<0,0001		<0,0001	<0,0001
<b>Tetrachlorethen und Trichlorethen</b>	mg/l		0,0	0,0		0,0	0
Vinylchlorid	mg/l						<0,0001

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

  
**AGROLAB** GROUP  
 Your labs. Your service.

Ust./MAT-ID-Nr:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Seb. Maier  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg  
AG Landshut, HRB 7131

# Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

Auftraggeber: **WASSERVERSORGUNG REISCHACH**  
 StammNr **999990440**  
 Entnahmestellen-ID **1230017100370**

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	<i>Analysennr.</i>	<b>811749</b>	<b>811710</b>	<b>339643</b>	<b>357958</b>	<b>566255</b>	<b>796976</b>
	<i>Probenahme</i>	08.03.2016 10:10	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
1,2-Dichlorethan	mg/l		<0,0005	<0,0005		<0,0005	<0,0005
Benzol	mg/l		<0,0001	<0,0001		<0,0001	<0,0001
Benzo(b)fluoranthen	mg/l		<0,000002	<0,000002		<0,000002	<0,000002
Benzo(k)fluoranthen	mg/l		<0,000002	<0,000002		<0,000002	<0,000002
Benzo(ghi)perylen	mg/l		<0,000002	<0,000002		<0,000002	<0,000002
Indeno(123-cd)pyren	mg/l		<0,000002	<0,000002		<0,000002	<0,000002
<b>PAK-Summe (TrinkwV 2001)</b>	mg/l		0	0		0	0
Benzo(a)pyren	mg/l		<0,000002	<0,000002		<0,000002	<0,000002
Tritosulfuron	mg/l					<0,000025	<0,000025
Dicamba	mg/l				<0,000050	<0,000050	<0,000050
Fenoxaprop	mg/l					<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Mesotrione	mg/l				<0,000025 (NWG)	<0,000025 (NWG)	<0,000025 (NWG)
Alpha-Cypermethrin	mg/l					<0,000030	
Chlorthalonil	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Cypermethrin	mg/l				<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Fenpropidin	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Fenpropimorph	mg/l				<0,00001	<0,00001	<0,00001
Lambda-Cyhalothrin	mg/l				<0,000050	<0,000050	<0,000050
Pendimethalin	mg/l				<0,000020	<0,000020	<0,000020
Prosulfocarb	mg/l				<0,00005	<0,00005	<0,00005
Alachlor	mg/l			<0,000030 (NWG)			
Ametryn	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Amidosulfuron	mg/l			<0,00003 (NWG)		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Atrazin	mg/l			<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Azinphos-methyl	mg/l			<0,000050 (NWG)			
Azoxystrobin	mg/l			<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Bentazon	mg/l				<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Bifenox	mg/l			<0,00003 (NWG)			

Ust/VAT-ID-Nr:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Seb. Maier  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131

Seite 3 von 8

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (0)8143) 7901, Fax: +49 (0)8143) 7214  
 eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de



**AGROLAB** GROUP  
Your labs. Your service.

# Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	Analyse-nr. Probenahme	811749 08.03.2016 10:10	811710 08.03.2016 10:15	339643 14.03.2017 10:55	357958 07.04.2017 08:05	566255 07.03.2018 08:00	796976 06.03.2019 09:30
Parameter	Einheit						
Boscalid	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Bromacil	mg/l			<0,00002 (NWG)		<0,00002 (NWG)	<0,00002 (NWG)
Bromoxynil	mg/l				<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Carbetamid	mg/l			<0,000030 (NWG)			
Carbofuran	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Chlorfenvinphos	mg/l			<0,00005 (NWG)			
Chloridazon	mg/l			<0,000010 (NWG)			
Chloroxuron	mg/l			<0,000030 (NWG)			
Chlortoluron	mg/l			<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)
Clopyralid	mg/l					<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Cyanazin	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Cyflufenamid	mg/l					<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)
Cyproconazol	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Desethyltriazin	mg/l			<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Desethylterbuthylazin	mg/l			<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Desisopropyltriazin	mg/l				<0,00002	<0,00002	<0,00002
Dichlorprop (2,4-DP)	mg/l				<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)
Dichlorvos	mg/l			<0,000050 (NWG)			
Difenoconazol	mg/l				<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Diffenican	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Dimetefon	mg/l			<0,000030 (NWG)		<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Dimethenamid	mg/l				<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Dimethoat	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Diuron	mg/l			<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Epoxiconazol	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Ethidimuron	mg/l			<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Fenoxaprop-ethyl	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	
Florasulam	mg/l				<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)

Ust./MAT-ID-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Seb. Meier  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg  
AG Landshut, HRB 7131

Seite 4 von 8

**Dr. Blasy - Dr. Busse**

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg  
Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de



**AGROLAB** GROUP  
Your labs. Your service.

# Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	<i>Analysennr.</i>	<b>811749</b>	<b>811710</b>	<b>339643</b>	<b>357958</b>	<b>566255</b>	<b>796976</b>
	<i>Probenahme</i>	08.03.2016 10:10	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Flufenacet	mg/l			<0,000020	<0,000020	<0,000020	<0,000020
Fluroxypyr	mg/l				<0,00005 (NWG)	<0,00005 (NWG)	<0,00005 (NWG)
Flurtamone	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Hexazinon	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Imidacloprid	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Iodosulfuron-methyl	mg/l				<0,000050 (NWG)	<0,000050 (NWG)	<0,000050 (NWG)
Isoproturon	mg/l			<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Kresoximmethyl	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Linuron	mg/l			<0,00002 (NWG)			
Malathion	mg/l			<0,000030 (NWG)			
MCPA	mg/l				<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Mecoprop (MCP)	mg/l					<0,00001 (NWG)	<0,00001 (NWG)
Metalaxyl	mg/l			<0,00002		<0,00002	<0,00002
Metamitron	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Metazachlor	mg/l			<0,00002	<0,00002		
Metconazol	mg/l					<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Methabenzthiazuron	mg/l			<0,00002 (NWG)			
Methidathion	mg/l			<0,000015 (NWG)			
Methiocarb	mg/l					<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Metobromuron	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Metolachlor (R/S)	mg/l			<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Metosulam	mg/l			<0,000030 (NWG)			
Metoxuron	mg/l			<0,00002 (NWG)			
Metribuzin	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Metsulfuron-Methyl	mg/l					<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Mevinphos	mg/l			<0,000010 (NWG)			
Monolinuron	mg/l			<0,00002 (NWG)			
Nicosulfuron	mg/l			<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)



**AGROLAB** GROUP

Your labs. Your service.

**Dr. Blasy - Dr. Busse**

Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

Ust/VAT-ID-Nr:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Seb. Maier  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landsut, HRB 7131

# Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	<i>Analysennr.</i>	<b>811749</b>	<b>811710</b>	<b>339643</b>	<b>357958</b>	<b>566255</b>	<b>796976</b>
	<i>Probenahme</i>	08.03.2016 10:10	08.03.2016 10:15	14.03.2017 10:55	07.04.2017 08:05	07.03.2018 08:00	06.03.2019 09:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>						
Oxadixyl	mg/l			<0,000030 (NWG)			
Pethoxamid	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Phosalon	mg/l			<0,000030 (NWG)			
Phoxim	mg/l			<0,000030 (NWG)			
Picloram	mg/l					<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Picolinafen	mg/l			<0,000030 (NWG)		<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Picoxystrobin	mg/l					<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Pirimicarb	mg/l			<0,000015 (NWG)		<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Prochloraz	mg/l					<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Prometryn	mg/l			<0,00002 (NWG)			
Propazin	mg/l			<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Propiconazol	mg/l			<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Propoxycarbazon	mg/l					<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Proquinazid	mg/l					<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Prosulfuron	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Prothioconazol	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Pyraclostrobin	mg/l				<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Pyridat	mg/l			<0,00003 (NWG)		<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Pyrimethanil	mg/l					<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Quinmerac	mg/l			<0,000030 (NWG)			
Quinoxifen	mg/l			<0,000030 (NWG)			
Rimsulfuron	mg/l			<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Sebuthylazin	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Simazin	mg/l			<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002
Spiroxamine	mg/l				<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Sulcotrion	mg/l					<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Tebuconazol	mg/l			<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Terbuthylazin	mg/l			<0,00002	<0,00002	<0,00002	<0,00002

Ust./MAT-ID-Nr:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Seb. Maier  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg  
AG Landstrut, HRB 7131

Seite 6 von 8

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Echting am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

# Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

	Analyse- nr. Probenahme	811749 08.03.2016 10:10	811710 08.03.2016 10:15	339643 14.03.2017 10:55	357958 07.04.2017 08:05	566255 07.03.2018 08:00	796976 06.03.2019 09:30
Parameter	Einheit						
Terbutryn	mg/l			<0,00003 (NWG)			
Thiaclopid	mg/l				<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)	<0,000015 (NWG)
Thifensulfuron-Methyl	mg/l					<0,00003 (NWG)	<0,00003 (NWG)
Triadimenol	mg/l				<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)
Triamiphos	mg/l			<0,000030 (NWG)			
Triasulfuron	mg/l			<0,000030 (NWG)		<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Tribenuron-methyl	mg/l					<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Triclopyr	mg/l					<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
Triticonazol	mg/l					<0,000030 (NWG)	<0,000030 (NWG)
1-(3,4-Dichlorphenyl)-3-Methyl-Harnstoff	mg/l			<0,000030 (NWG)			
2,4-Dichlorphenoxyessigsäure (2,4-D)	mg/l					<0,00002	<0,00002
Topramezone	mg/l					<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)
Glyphosat	mg/l				<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)	<0,000010 (NWG)
<b>PSM-Summe</b>	mg/l			0,00000	0,00000	0,00000	0
Calcitlösekapazität	mg/l						-11
Sättigungsindex Calcit (SI)							0,25
Freie Kohlensäure (CO <sub>2</sub> )	mg/l						9,0
Kohlenstoffdioxid, überschüssig (aggressiv) (KKG)	mg/l						0,0
Kohlenstoffdioxid, zugehörig (KKG)	mg/l						9,0
delta-pH							0,20
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC							0,16
pH bei Bewertungstemperatur (pH <sub>tb</sub> )							7,75
pH bei Calcitsätt. d. Calcit (pH <sub>C tb</sub> )							7,56
Gesamthärte	°dH		14,7	14,3		13,9	14,3
Gesamthärte (Summe Erdalkalien)	mmol/l		2,62	2,55		2,49	
Gesamthärte (als Calciumcarbonat)	mmol/l		2,62	2,55		2,49	
Härtebereich			hart	hart		mittel	hart
Carbonathärte	°dH		12,6	12,3		12,1	12,1

Ust./MAT-ID-Nr:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Seb. Maier  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131

Seite 7 von 8

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de

  
**AGROLAB** GROUP  
 Your labs. Your service.

## Ergebnisübersicht Bereich Trinkwasser-Analytik

**Auftraggeber:** WASSERVERSORGUNG REISCHACH  
**StammNr** 999990440  
**Entnahmestellen-ID** 1230017100370

**WV Reischach**  
**Öttinger-Str. 23, Feuerwehrhaus**

		<b>Analysennr.</b> <i>Probenahme</i>	<b>811749</b> 08.03.2016 10:10	<b>811710</b> 08.03.2016 10:15	<b>339643</b> 14.03.2017 10:55	<b>357958</b> 07.04.2017 08:05	<b>566255</b> 07.03.2018 08:00	<b>796976</b> 06.03.2019 09:30
<i>Parameter</i>	<i>Einheit</i>							
Gesamtmineralisation (berechnet)	mg/l			402	399		396	409
pH-Wert (berechnet)				7,62	7,61		7,76	
pH-Wert n. Carbonatsätt. (pHC)				7,52	7,52		7,60	
Sättigungs-pH (n.Langelier,pHL)				7,49	7,50		7,56	
Delta-pH-Wert: pH(ber.) - pHC				0,10	0,09		0,16	
Sättigungsindex				0,13	0,11		0,21	
Kohlenstoffdioxid, gelöst	mg/l			13	13		9	
Kohlenstoffdioxid, zugehörig	mg/l			14	14		11	
Calcitlösekapazität (CaCO <sub>3</sub> )	mg/l			-6	-5		-8	
Pufferungsintensität	mmol/l			0,65	0,65		0,48	
Kationenquotient				0,04	0,04		0,05	
Kupferquotient S				19,66	16,14		14,57	12,28
Lochkorrosionsquotient S1				0,16	0,20		0,22	0,28
Zinkgerieselquotient S2				43,33	54,62		58,99	74,09
Ionenbilanz	%			5	1		-2	-4
Enterokokken	KBE/100ml			0	0		0	0
Koloniezahl bei 20°C	KBE/1ml			0	0		0	0
Koloniezahl bei 36°C	KBE/1ml			0	0		0	0
Coliforme Bakterien	KBE/100ml			0	0		0	0
E. coli	KBE/100ml			0	0		0	0

USt/VAT-ID-Nr:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dipl.-Ing. Seb. Maier  
Dr. Paul Wimmer

Eine Zweigniederlassung  
der AGROLAB Labor GmbH  
84079 Bruckberg,  
AG Landshut, HRB 7131

**Dr. Blasy - Dr. Busse**  
 Niederlassung der AGROLAB-Labor GmbH, Bruckberg  
 Moosstraße 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany  
 Tel.: +49 (08143) 7901, Fax: +49 (08143) 7214  
 eMail: bbec@agrolab.de www.agrolab.de



**AGROLAB** GROUP  
 Your labs. Your service.